

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

主题

关于NM2LC系列警示贴描述变更的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

感谢使用正泰NM2LC系列剩余电流保护断路器产品，该款产品主要用于电力行业中农网/城网JP柜场景，用来对人身触电危险提供间接接触保护，也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压、过电压、缺相和电源侧断零等进行保护。

本产品不适用于光伏并网场景，为避免客户选型使用错误，我司将对NM2LC常规产品警示贴内容进行变更，变更后产品警示贴增加：本常规产品不适用于光伏并网系统。具体变更方案如附件一。如需光伏并网用断路器，建议选用NM2LC-□E光伏专用产品。

自2023年9月1日起，我司将对老产品进行逐步切换，变更前、后产品由于库存等原因可能存在同时销售，由此带来的不便敬请谅解。

我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023年9月8日

附件一 警示贴变更内容

变更项目	改进前	改进后
<p>描述变更</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 进出线导线截面积应符合标准规定施工要求，运行前确保线路正常，使用时务必安装相间隔板 ● 产品正常投运后每月至少试跳一次并做好试验记录，不动作须更换 ● 本产品出厂前已进行相间绝缘测试，错误的介电试验将导致产品损坏 <p>私自拆封 后果自负</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 进出线导线截面积应符合标准规定施工要求，运行前确保线路正常，使用时务必安装相间隔板 ● 产品正常投运后每月至少试跳一次并做好试验记录，不动作须更换 ● 本产品出厂前已进行相间绝缘测试，错误的介电试验将导致产品损坏 ● 本常规产品不适用光伏并网系统 <p>私自拆封 后果自负</p>